

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Instalacje elektryczne dodatkowych sanitariatów w Budynku „Marysieńka” DPS „Nad Potokiem” przy ulicy Struga 88 w Radomiu KOD CPV: 45310000-3

#### 1. Wstęp

##### 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w dodatkowych sanitariatach w Budynku „Marysieńka” DPS „Nad Potokiem” przy ulicy Struga 88 w Radomiu.

##### 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

##### 1.3. Zakres Robót objętych SST

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, podłączenie pod napięcie i uruchomienie instalacji elektrycznych w dodatkowych sanitariatach w Budynku „Marysieńka” DPS „Nad Potokiem” przy ulicy Struga 88 w Radomiu.

W zakres Robót wchodzi:

- ułożenie przewodów instalacji elektrycznych
- zabudowanie opraw oświetleniowych
- wykonanie instalacji oświetleniowej
- wykonanie instalacji wyrównawczej i uziemiającej
- wykonanie elementów instalacji przyzewowej
- rozbudowa rozdzielnic piętowych o wyłącznik różnicowoprądowy, nadprądowy
- wykonanie prób montażowych i pomiarów
- uruchomienie instalacji

##### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

#### 2. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

#### 3. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania oparte są na obowiązujących normach i przepisach.

Każdy materiał (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

##### 3.1. Materiały budowlane

###### 3.1.1. Cement

Do wykonania napraw uszkodzeń ścian zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego klasy 32,5 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-B-19701

###### 3.1.2. Piasek

Piasek do zapraw betonowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.

###### 3.1.3. Woda

Woda do betonu powinna być odmiany "I", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

##### 3.2 Elementy instalacji elektrycznych